

Fluchtwegsicherung Systembeispiele



Kabelempfehlung

Netzzuleitung: NYM - I 3 x 1,5
 Systemleitungen: I - Y (ST) Y
 TL → GMA = 2 x 2 x 0,6 max. 1000 m
 TL → TV = 4 x 2 x 0,6
 TL → ST = 4 x 2 x 0,6 max. 50 m
 TL → TG/TE = 4 x 2 x 0,6 max. 1.500 m
 TL → BL = 2 x 2 x 0,6 max. 50 m
 TL → AS = 2 x 2 x 0,6 max. 50 m



Kabelempfehlung

Netzzuleitung: NYM-I 3 x 1,5
 TL TMS → TV 1xx DCW = 4 x 2 x 0,8
 TL TMS → ST 3x DCW = 2 x 2 x 0,8
 TL TMS → TE xx = 4 x 2 x 0,8
 TL TMS → RM* = 2 x 2 x 0,8
 TL TMS → BL* = 2 x 2 x 0,8
 LON-Modul → LON-Gateway = 2 x 2 x 0,8
 *über DCW-I/O-Modul

Anschlagrichtung von Türen nach DIN

